Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH

Internet-Veröffentlichungspflichten des Geschäftsjahres 2025

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	Veröffentlichung	MS	MS/NS	NS	Einheit
Ergebnisse der Differenzbilanzierung	10	§ 12 Abs. 3 S. 3 StromNZV	Link zu lfd. Nr. 10				kW
Einheitlicher Preis für Jahresmehr- bzw. Jahresmindermengen	11	§ 13 Abs. 3 S. 3 StromNZV	Link zu lfd. Nr. 11	https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/			
Jahreshöchstlast	22	§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	---	23.003	13.444	13.267	kW
Netzverluste	23	§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG	---	1.109.431	862.890	2.224.255	kWh
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	24	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Link zu lfd. Nr. 24				kW
Summenlast der Netzverluste	24	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG	Link zu lfd. Nr. 24				kW
Fahrplanprognose der SLP-Kunden	25	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	Link zu lfd. Nr. 25				kW
Analytische Restlastkurve	25	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG	Link zu lfd. Nr. 25				kW
Höchstentnahmelast	26	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Link zu lfd. Nr. 26	22.740	13.444	13.110	kW
Bezug aus vorg. Netzebene	26	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	Link zu lfd. Nr. 26	100.964.904	54.203.574	52.846.888	kWh

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	Veröffentlichung	MS	MS/NS	NS	Einheit
Summe aller Einspeisungen je Netzebene	27	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	8.456.087	31.165	14.486.214	kWh
Januar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	464.389	1.421	547.123	kWh
Februar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	596.862	921	845.689	kWh
März		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	1.047.820	3.400	1.547.065	kWh
April		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	1.169.610	4.182	1.785.402	kWh
Mai		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	1.107.832	1.254	1.971.394	kWh
Juni		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	780.862	2.706	1.980.169	kWh
Juli		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	779.186	1.903	1.608.871	kWh
August		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	943.445	3.809	1.702.334	kWh
September		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	566.647	2.038	1.091.938	kWh
Oktober		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	391.640	3.955	639.183	kWh
November		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	323.687	3.223	414.472	kWh
Dezember		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	284.106	2.352	352.575	kWh
Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE)	27	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	668.308	425.477	1.033.665	kWh
Januar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	-	-	-	kWh
Februar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	2.265	1.387	1.383	kWh
März		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	23.905	14.473	23.801	kWh
April		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	195.655	121.613	209.692	kWh
Mai		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	158.275	100.710	227.534	kWh
Juni		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	137.850	94.839	256.704	kWh
Juli		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	44.525	28.068	118.705	kWh
August		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	63.368	38.493	149.231	kWh
September		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	41.858	25.516	46.129	kWh
Oktober		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	608	379	487	kWh
November		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	-	-	-	kWh
Dezember		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	Link zu lfd. Nr. 27	-	-	-	kWh

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	Veröffentlichung	MS	MS/NS	NS	Einheit
Mengen der Verlustenergie	28	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG		1.109.430,6	862.890,4	2.224.255,3	kWh
Preise der Verlustenergie	28	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG		11,359	11,359	11,359	ct/kWh
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene	29	§ 10 Abs. 2 StromNEV		1,01	1,56	3,30	%
durchschnittliche Beschaffungskosten	30	§ 10 Abs. 2 StromNEV		11,359	11,359	11,359	ct/kWh
Stromkreislänge Kabel	33	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG		146,000		414,000	km
Stromkreislänge Freileitung	33	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG		2,000		-	km
Installierte Leistung	34	§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG			158.000		kVA
entnommene Jahresarbeit	35	§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG		108.737.037	54.405.514	65.108.847	kWh
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene	36	§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG		74	4	18.985	Stück
intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung	37	§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG				253	Stück
Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind	38	§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG				416	Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden	39	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG		-	-	-	Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2025 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden	40	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG		-	-	-	Stück
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG	41	§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG				3	Stück
Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung (inkl. iMS)	42	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG		74	4	75	Stück
Anzahl sonstiger Entnahmestellen	43	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG		-	-	18.910	Stück
Einwohnerzahl	44	§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG				30.800	Stück
versorgte Fläche	45	§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG				16,0	km²
geografische Fläche	46	§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG				73,0	km²

Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	---	§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG		Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH	

Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen	---	§ 23c Abs. 1 Nr. 10 EnWG		Lars Beuermann / Tel.: 06621/166-74	